

Annexe I

Liste des consommateurs d'une zone.

Consommateur	Dénomination	Pn (KW)	COS phi	Ku
101 JLM2	Filtre a l'huile de graissage	42	0 ,92	0,91
101 JLM4	Filtre d'étanchéité	9,4	0,92	0,91
106 JM	Pompe normale de la TL	16,8	0,89	0,91
106 JAM	Pompe de secours de la TL	16,8	0,89	0,91
110 JM	Pompe normale GNL	51,6	0 ,87	0,91
110 JAM	Pompe secours GNL	51,6	0,87	0,91
120 JM	Pompe normale condensat	32,6	0,9	0915
120 JAM	Pompe secours condensat	32,6	0,9	0915
121 JM	Pompe normale MCR2	32,6	0,9	0915
121 JAM	Pompe secours MCR2	32,6	0,9	0915
122 JM	Pompe normale MCR4	32,6	0,9	0915
122 JAM	Pompe secours MCR4	32,6	0,9	0915
125 JM	Pompe transfert propane	11,9	0,84	0,88
127 JM	Pompe normale condensat	7,6	0,9	0,88
131 JAM	Pompe secours MEA	134,2	0,9	0,94
132 JM	Pompe normale reflux	1 ,5	0,86	0,76
132 JAM	Pompe secours reflux	1,5	0,86	0,76
132 LFJM	Mélangeur anti mousse MEA	0,3	0,85	0,75
132 LJM	Pompe d'anti mousse MEA	0,3	0,85	0,75
133 JM	Pompe de charge MEA	2,5	0,88	0,825
101 JLM	Filtre MEA	94,2	0,88	0,9
135 JM	Pompe puisard MEA	2,3	0,88	0,82
136 JM	Pompe eau de lavage	4	0,86	0,9
141 JM	Compresseur des sécheurs	165,9	0,88	0,82
143 CM1	Ventilateur	12,8	0,85	0,9
143CM2	Ventilateur	12,8	0,85	0,9
151 JM	Pompe reflux deethaniseur	9	0,89	0,9
152 JM	Pompe reflux depropaniseur	15	0,9	0,88
153 JM	Pompe reflux debutaniseur	8,2	0,89	0,87
156 JM	Pompe réinjection de butane	27,4	0,82	0,77
170 JLM1	Pompe auxiliaire eau	4,1	0,76	0,76
170 JLM2	Pompe huile graissage	1,2	0,77	0,78

Annexe I

170 LFJM	Mélangeur	0,45	0,85	0,75
270 LJBM1	Pompe injection phos	0,3	0,86	0,75
270 LJBM2	Pompe injection phos	0,3	0,87	0,75
170 UAJF	Ventilateur chaudière A	0,3	0,86	0,75
170 UABF	Ventilateur chaudière B	0,3	0,85	0,75
170 UAJT	Réchauffeur huile graissage	3	0,86	0,75
170 UBBF	Ventilateur chaudière c	0,3	0,86	0,75
170 UBJT	Réchauffeur huile	3	0,86	0,75
170 UCJT	Réchauffeur d'huile	3	0,89	0,8
170 UCBF	Ventilateur	1,8	0,86	0,75
170 UCJT	Réchauffeur	1,2	0,85	0,8
170 UCJTL	Réchauffeur	3	0,85	0,8
170 LJM	Pompe injection	0,3	0,85	0,75
174 JM	Pompe puisard	1,6	0,85	0,84
174 LM	Mélangeur de fosse	2,4	0,86	0,76
174 UJM	Pompe acide 1	0,6	0,85	0,76
172 LJM	Pompe injection amine	0,3	0,85	0,75
174 UJM	Pompe acide 2	12,4	0,89	0,875
191 JM	Pompe d'égout	3,2	0,86	0,82
MOV 201	Vanne motorisée	15	0,9	0,88
MOV 202	Vanne motorisée	15	0,9	0,88
MOV 203	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 204	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 205	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 206	Vanne motorisée	15	0,85	0,7
MOV 207	Vanne motorisée	15	0,85	0,7
MOV 208	Vanne motorisée	15	0,85	0,7
MOV 209	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 210	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 211	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 212	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 213	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 214	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 301	Vanne motorisée	5	0,85	0,7

Annexe I

MOV 302	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 303	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 304	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 305	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 314	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 522	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 537	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 538	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 539	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 540	Vanne motorisée	5	0,85	0,7
MOV 701	Vanne motorisée	15	0,9	0,88
MOV 704	Vanne motorisée	15	0,9	0,88
201 HU	Appareil manutention secours	3,7	0,86	0,75
101 EPL	Panneau secours	14,8	0,9	0,8
102 EPL	Panneau secours	14,8	0,9	0,8
101 JTTG	Videur compresseur secours	2,2	0,85	0,78
104 JTTG	Videur compresseur secours	1,5	0,86	0,75
MOV 303	Vanne soutirage compresseur	3	0,85	0,75
MOV 303 -2	Vanne motorisée	15	0,88	0,087
MOV 302	Vanne motorisée	3	0,85	0,87
MOV 304	Vanne motorisée	3	0,85	0,87
MOV 305	Vanne motorisée	3	0,85	0,87
MOV 314	Vanne motorisée	15	0,9	0,87
MOV 552	Vanne motorisée	15	0,9	0,87
MOV 537	Vanne motorisée	3	0,86	0,87
MOV 538	Vanne motorisée	7	0,85	0,75
MOV 539	Vanne motorisée	15	0,9	0,85
MOV 540	Vanne motorisée	0,3	0,86	0,75
101 JLM5	Pompe huile graissage	37,5	0,85	0,87
ELP 202	Panneau de secours	15	0,9	0,85
201 JLM	Pompe d'huile	37,5	0,86	0,87
MOV 101 S	Vanne motorisée	15	0,9	0,85
MOV 102 S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75
MOV 103S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75

Annexe I

201 JTTM	Videur du compresseur	2,2	0,85	0,76
MOV 104S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75
MOV105S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75
MOV106S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75
MOV540S	Vanne motorisée	15	0,9	0,85
MOV538S	Vanne motorisée	15	0,9	0,85
MOV314S	Vanne motorisée	15	0,9	0,85
MOV520S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75
MOV547S	Vanne motorisée	3	0,85	0,75